

Jarocin, dnia 09.08.2016r.

Nr sprawy: SP4-342.3.1.2016

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu na
„Rozbudowę Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie”, prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z fasadami. Jego brak uniemożliwia wycenę zaprojektowanych elementów.

Odpowiedź:

Zgodnie z prośbą Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.sp4jarocin.pl zestawienia stolarki otworowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych branży budowlanej. Brak jest szczegółowych danych dot. sposobu wykonania zbrojenia elementów żelbetowych (słupy, belki, podciąg).

Odpowiedź:

Rysunki warsztatowe elementów żelbetowych zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy. Elementy żelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wykonywane na budowie.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót do wyceny w poz. nr 27 kosztorysu branży elektrycznej. „Przebudowa sieci Energa Operator - usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury zgodnie z warunkami przebudowy nr R/16/035382”. Prosimy również o załączenie przytoczonych warunków przebudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.sp4jarocin.pl warunki przebudowy sieci energetycznej.

Pytanie nr 4

Dokumentacja projektowa przewiduje dostawę i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych. Brak szczegółowych danych w dokumentacji. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów i wymagań dot. zaprojektowanej platformy.

Odpowiedź:

Platformę schodową dla osób niepełnosprawnych należy zamontować zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną urządzenia lub o równoważnych parametrach.

Pytanie nr 5

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju ustępów do wyceny. Typu kompakt, czy wiszące na podtynkowych stelażach.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie nr 6

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju baterii umywalkowych do wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie nr 7

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zaworów spłukujących pisuarowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie nr 8

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju (klasy) wymaganych płytek ceramicznych podłogowych i ściennych.

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne podłogowe o wysokiej antypoślizgowości (np. R10) klasa ścieralności V o małej nasiąkliwości (E równe bądź mniejsze 3%).

Płytki ściennie ceramiczne szkliwione.

Pytanie nr 9

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów membrany dachowej.

Odpowiedź:

Membrana dachowa 2 warstwowa PCW z poliestrowym wzmocnieniem gr. min 1,5 mm.

Pytanie nr 10

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów pustaków łupanych.

Odpowiedź:

Pustaki barwione w masie betonu wzbogaconego kruszywem posiadające ozdobne, łupane lico, które imituje kolorem i strukturą naturalny kamień. Elementy wzmocnione technologią wibroprasowania charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i działanie promieni UV.

Pytanie nr 11

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów płytek klinkierowych na schodach i „tarasach” zewnętrznych.

Odpowiedź:

Tarasy jak i schody zewnętrzne wykonane z kostki betonowej.

Pytanie nr 12

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów zastosowanych wykładzin.

Odpowiedź:

Wykładziny wielowarstwowe Homogeniczne PCW zgrzewane gr. całkowitej 2 mm i gr. użytkowej 0,8 mm o wysokiej antypoślizgowości(np. R10) i ścieralności (np. T).

Pytanie nr 13

Prosimy o sprecyzowanie parametrów ścian segmentowych składanych na piętrze.

Odpowiedź:

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie nr 14

Prosimy o sprecyzowanie parametrów wełny mineralnej na dachu.

Odpowiedź:

Wełna mineralna dachowa dwuwarstwowo np. Paroc ROB 30 + Paroc ROB 60 lub system równoważny. Membrana dachowa 2 warstwowa PCW z poliestrowym wzmocnieniem gr. min 1,5 mm.

Pytanie nr 15

Prosimy o sprecyzowanie elementów i parametrów wykonywanej elewacji wraz z podaniem oczekiwanej kolorystyki.

Odpowiedź:

Technologia wykonania elewacji zgodnie projektem budowlanym specyfikacją oraz przedmiarem robót, kolorystyka z wizualizacją budynku.

Pytanie nr 16

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i kolorystyki parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie nr 17

Prosimy o sprecyzowanie parametrów i kolorystyki ścianek sanitariatów HPL.

Odpowiedź:

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

W związku z w/w pytaniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18 sierpnia 2016 roku do godz. 10:00.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.