

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR
4
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4
63200 Jarocin**

Jarocin, 11-07-2016r.

Znak: EOP-44-005226-2016

Dot. Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu obiektu: Szkoła Podstawowa nr 4, w lokalizacji: Jarocin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4 gm. Jarocin.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przebudowy z dnia 04-07-2016, w załączeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy. Zawarcie umowy będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją warunków.

W przypadku akceptacji treści załączonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odesłanie obydwu załączonych druków umowy. Prosimy nie wpisywać daty podpisania umowy

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z ENERGA-OPERATOR SA.

Sprawę prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie
tel. 801 404 404

Załączniki:

1. Warunki przebudowy nr R/16/035382
2. Propozycja umowy – 2 egz.

Z poważaniem,

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Karol Jańczak

Numer R/16/035382

Miejscowość Jarocin

Data 11-07-2016

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA**Oddział w Kaliszu**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 4

Adres (Nr działki): Jarocin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4
gm. Jarocin

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Obwód [nN] - Linia kablowa - ul. Wojska Polskiego [NN4-41003/04] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Nie dotyczy,

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy,

3.3. Urządzenia nn:

Istniejące złącze kablowe ZK-3 wymienić na złącze KRSN - 00/4R-NH2/F i posadowić w nową lokalizację. Istniejące złącze kablowe Pp/RF przenieść obok proj. złącza kablowego KRSN. Istniejące kable YAKY 4x240 stacja 41-003 IV oraz YAKY 4x120 mm² stacja 41-844 VII przebudować do proj. złącza kablowego KRSN posadowionego w nowej lokalizacji.

3.4. Demontaże:

Istniejące złącze kablowe ZK-3 zdemontować.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

1. Inwestycję zrealizować na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardów technicznych.

2. Należy pozyskać zgody właścicieli nieruchomości na posadowienie i demontaż urządzeń energetycznych, na drukach i formularzach obowiązujących w ENERGA - OPERATOR SA wraz z załącznikiem graficznym.

3. Dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości wraz z załącznikiem mapowym zawierającym wkreśloną propozycję przyłącza i pisemną akceptacją właściciela działki, wypis z rejestru gruntów, mapę inwentaryzacyjną powykonawczą złożyć do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA - OPERATOR SA Oddział Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

4.2. Inne wymagania:

Nie dotyczy,

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Zielonka Grzegorz
OPRACOWAŁ
tel. 627498478Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Karol Janczak
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin